

Pedido de Esclarecimento

Processo 077/2019

Objeto: aquisição e instalação de equipamentos novos de ar condicionado, modelo Split, Convencional e Inverter, com eficiência energética "A", de acordo com especificações e condições contidas nesse Termo de Referência.

Questionamento:

"EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N.º 065/2019
PROCESSO N.º 077/2019
NOS ITENS 3 E 4 DO REFERIDO EDITAL OS ARES PISO TETO INVERTER NÃO EXISTE NESSA POTENCIA PODERA SER OFERECIDO NESSA LICITAÇÃO 24 E 30 MIL BTUS INVERTER HIWALL OU PISO TETO CONVENCIONAL?"

Resposta:

"A

Departamento de Compras.

Informamos que em relação ao pedido de esclarecimento referente a aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado novos:

Existem equipamentos piso/teto inverter nas potencias de 24.000 BTUs e 30.000 BTUs. Em relação a possibilidade de ar convencional, registro que não serão aceitos equipamentos divergentes ao descritivo.

Atenciosamente,

**Marco Aurelio Tonetto
Coordenador Manutenção**

**Fundação Hospital Santa Lydia
Rua Tamandaré, 434
Campos Eliseos - 14085-070
Ribeirão Preto - São Paulo - SP
T (16) 3605-4848"**